

Brandtätningssystem Fogskum 90 och FIRE FOAM 2-K

Innehavare/Utfärdat för

FireSeal AB

Box 7091, 164 07 Kista

Organisationsnummer: 559072-1345

Tel: 08-623 61 60

E-post: info@fireseal.se , Hemsida: www.fireseal.se

Produktbeskrivning

Fogskum 90/FIRE FOAM 2-K, brandtätningssystem för genomföringar med stålrör. Brandtätningssystemet består av ett tvåkomponent polyuretanskum Fogskum 90/FIRE FOAM 2-K samt rörisolering av mineralullsnätmatta. Brandteknisk klass EI 60 - EI 90.

Avsedd användning

Brandtätningssystem för genomföringar med stålrör i brandcellsskiljande massiva byggnadsdelar av betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt i lättväggar (gipsväggar).

Handelsnamn

Fogskum 90, FIRE FOAM 2-K

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60-EI 90*

5:231

* Utförandet i de olika brandtekniska klasserna framgår av tillhörande handlingar.

Tillhörande handlingar

Fogskum 90, Information och installationsanvisning FS-TP1901-01 daterat 2019-01-04.

FIRE FOAM 2-K, Information och installationsanvisning FS-TP1901-02 daterad 2019-01-04.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-19-0010, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Certifikat 0250/97 | 2019-03-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe/distributionsställe:
Distributionsställe: Bergman & Beving Logistic AB, Ulricehamn.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör	FireSeal AB, Kista
Produktens typbeteckning	Fogskum 90/FIREFOAM 2-K
Löpande tillverkningsnummer	nr
Certifikatnummer	0250/97
P-märke	
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Färdiga genomföringar ska märkas med etikett innehållande uppgift om:

Innehavare/Distributör	FireSeal AB
Produktens typbeteckning	Fogskum 90/FIRE FOAM 2-K
Brandteknisk klass	t.ex. EI 90
Certifikatets nummer	0250/97

Bedömningsunderlag

Klassifikationsrapport 103085.04C-Issue 2 från SINTEF samt rapport 6P09212 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

I systemet ingående rörisolering förutsätts ha lägsta densitet 80 kg/m³ samt uppfylla kraven för klass A1 enligt EN 13501-1 och vara tillverkningskontrollerad.

Installationsanvisning ska medfölja varje leverans.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2017-05-31, med projektnummer 7P01542.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-05-30.

Ingvar Pettersson

Annika Hermodsson