

FireStop DLP

Innehavare/Utfärdat för

FireSeal AB

Box 7091, 164 07 Kista

Organisationsnummer: 559072-1345

Tel: 08-623 61 60

E-post: info@fireseal.se , Hemsida: www.fireseal.se

Produktbeskrivning

FireStop DLP, brandskydd för infälld LED-belysning i undertak, består av en brandsvällande och isolerande elastisk kåpa som monteras över belysningsarmaturen vid montering i undertak.

Avsedd användning

Förhindra brand- och brandgasspridning i brandcellsskiljande bjälklag vid elinstallationer med belysningsarmaturer i undertak.

Handelsnamn

FireStop DLP

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 60*	5:231
Brandteknisk klass EI 30**	5:231

* Undertaket ska bestå av en 15 mm brandgipsskiva typ Lafarge Mega-Deco Typ 5 skruvad på regelverk med max. c/c 60 cm × c/c 120 cm. Bjälklaget ska vara brandklassat enligt REI 60 eller EI 60. Max. en Down Light Protection i varje sektion och minst c/c 30 cm till regel.

** Alternativt undertak, två 12,5 mm normalgipsskivor typ A med förskjutna skarvar skruvade på regelverk med c/c 60 cm × c/c 120 cm. Bjälklaget ska vara brandklassat enligt REI 30 eller EI 30. Max. en Down Light Protection i varje sektion och minst c/c 30 cm till regel.

Tillhörande handlingar

FireStop DLP, Information och installationsanvisning FS-TP1909-07 daterad 2019-09-17.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-19-0010, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Certifikat SC1040-15 | 2019-10-01

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-30


Tillverkningsställen

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe/distributionsställe:
Distributionsställe: Bergman & Beving Logistic AB, Ulricehamn

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer
Certifikatnummer
P-märke
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

FireSeal AB, Kista
FireStop DLP
nr
SC1040-15

RISE

Bedömningsunderlag

Rapport TE 94667 från LPC, Storbritannien.

Kommentarer

Installationsanvisning ska medfölja varje leverans.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2016-04-19, med projektnummer 5P02761.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2021-04-18.

Ingvar Pettersson

Annika Hermodsson